

# Mora REXX, termostatblandare för dusch

## Innehavare/Utfärdat för

### FM Mattsson AB

FM Mattsson AB, Box 480, 792 27 Mora, Sverige

## Produktbeskrivning

Mora REXX termostatblandare har utlopp upp/ned och med anslutning c/c 150 mm eller c/c 160 mm. Blandarna levereras med typgodkända backventiler i inloppen. Termostatblandarna ingår i REXX shower system kit c/c 150 och 160.

## Avsedd användning

Termostatblandare avsedd för varmt- och kallt tappvatten.

## Handelsnamn

Mora REXX termostatblandare för dusch, c/c 160 mm, artikel nr. 1006854.  
Mora REXX termostatblandare för dusch, c/c 150 mm, artikel nr. 1006855.

Blandarna ovan ingår i Mora takduschpaket 707197 och 707198.

## Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

## Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning 100 68 53, Mora REXX, termostat, 2018-07-09 Rev 002.

## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: RISE certifieringsregel CR 074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
FM Mattsson AB, Mora.

Typgodkännande SC0374-18 | 2024-02-26

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | [certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

1205062


Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Akred. nr. 1002  
Produktcertifiering  
ISO/IEC 17065

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Innehavare	FM Mattsson AB
Produktens typbeteckning	<i>enligt handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsdatum	<i>åå.mm</i>
Typgodkännandets nummer	SC0374-18
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

## Bedömningsunderlag

Rapporter 1160506-C-3 Rev1, 185712-A, och 185712-B från RISE.  
Rapporter 201800005, SBF2015F0402 och O6870/657 från Sintef.

## Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 1111.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2018-05-24, med giltighetstid t.o.m. 2023-05-23.

## Giltighet

Giltigt till och med 2029-02-25.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric