

Damixa Slate och Mora NYXX, ettgrepps tvättställsblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group Danmark ApS

Østbirkvej 2, 5240 Odense NØ, Danmark.

Organisationsnummer: 56416218.

Tel: +45 63102210, fax: +45 63102209.

E-post: danmark@fmm-mora.com hemsida: www.damixa.com

Produktbeskrivning

Damixa Slate och Mora NYXX ettgreppsblandare för tvättställ med eller utan anslutningssockel och pop up bottenventil. Blandarna har omställbar flödesbegränsning, temperaturspär och keramisk tätning med eller utan kallstart. Blandare med sockel levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med G 3/8" eller Ø 10 mm rörände.

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Ettgrepps tvättställsblandare,

Damixa Slate utan sockel, Damixa nr. 658027400.

Damixa Slate med anslutning G 3/8", Damixa nr. 658470038.

Damixa Slate med anslutning Ø 10 mm och pop up bottenventil, Damixa nr. 658477400.

Damixa Slate med anslutning G 3/8" och pop up bottenventil, Damixa nr. 658477438.

Damixa Slate med anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 658570000.

Damixa Slate med anslutning G 3/8", Damixa nr. 658570038.

Damixa Slate med anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 658577400.

Damixa Slate med anslutning G 3/8", Damixa nr. 658577438.

Damixa Slate med anslutning Ø 10 mm och pop up bottenventil, Damixa nr. 658470000.

Mora NYXX med kallstartsfunktion och anslutning Ø 10 mm, MA nr. 763070.

Mora NYXX med kallstartsfunktion, anslutning Ø 10 mm och pop up bottenventil, MA nr. 763000.

Mora NYXX svart med kallstartsfunktion, anslutning Ø 10 mm och pop up bottenventil, MA nr. 763000.0011.

Mora NYXX svart med kallstartsfunktion och anslutning Ø 10 mm, MA nr. 763070.0011.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
samt allmänt råd

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

*Blandarna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Typgodkännande SC0721-17 | 2017-07-24

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se



Internt Nr.: 7P03085



Sida 1 (3)

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning Damixa, version 10.14 - 20070.00.

Skötselanvisning Damixa, version 12.06 - 12676.00.

Installationsanvisning Mora NYXX, version Rev. 003-15.11 Ma nr. 20165.00.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-17-0103. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

FM Mattsson Mora Group Danmark ApS Odense.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik försees med märkning.

Märkningen utgörs av text på produkt och förpackning och omfattar:

Distributör*

Boverkets inregistrerade varumärke

Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer

Typgodkännandets nummer

Produktens typbeteckning

Löpande tillverkningsår och månad*

Kontrollorgan

Damixa



RISE Certifiering 1002

SC0721-17

enligt handelsnamn

åå.mm

RISE

*märkning på blandare

Bedömningsunderlag

Rapport 7310441-01 från LGA, Tyskland.

Rapport 392-2015-00324001-03 från Eurofins, Danmark.

Rapport K-192852-10-Ko och W-233281-13-Si från Hygiene-Institut des Ruhrgebiets, Tyskland.

Rapport KA 0277B/15 och MO 094/16 från TZW, Tyskland.

Rapport 2017000023 från Sintef, Norge.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Test enligt NKB 4 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat < 80µg.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-07-23.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman