

Mora Lynx ettgrepps tvättställsblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Produktbeskrivning

Mora LYNX ettgreppsblandare för tvättställ har inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär. Blandaren levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutningsmutter G 3/8".

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

343001	LYNX tvättställsblandare	Krom
343001.12	LYNX tvättställsblandare	Mattsvart
343001.LD1*	LYNX tvättställsblandare LEED/BREEAM-anpassad	Krom
343001.12LD1*	LYNX tvättställsblandare LEED/BREEAM-anpassad	Mattsvart
343001.LD3**	LYNX tvättställsblandare LEED/BREEAM-anpassad	Krom
343001.12LD3**	LYNX tvättställsblandare LEED/BREEAM-anpassad	Mattsvart
343011	LYNX care tvättställsblandare	Krom
343011.LD1*	LYNX care tvättställsblandare LEED/BREEAM-anpassad	Krom
343011.LD3**	LYNX care tvättställsblandare LEED/BREEAM-anpassad	Krom
343011.12	LYNX care tvättställsblandare	Mattsvart
343011.12LD1*	LYNX care tvättställsblandare LEED/BREEAM-anpassad	Mattsvart
343011.12LD3**	LYNX care tvättställsblandare LEED/BREEAM-anpassad	Mattsvart

* Blandaren har ett flöde på 1,5 l/min vid 3 bars tryck och är avsedd för installationer där det låga flödet beaktas, t.ex. i offentlig miljö och vid installationer i miljö- och energicertifierade byggnader.

** Blandaren har ett flöde på 3,0 l/min vid 3 bars tryck och är avsedd för installationer där det låga flödet beaktas, t.ex. i offentlig miljö och vid installationer i miljö- och energicertifierade byggnader.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande.

Produkterna uppfyller kraven enligt 4 kap. 12 § i plan- och byggförordningen (2024:134) och har bedömts att inte avge ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen till dricksvatten, inte främja mikrobiell tillväxt samt inte påverka vattnets färg, lukt eller smak negativt.

Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Vatten- och avloppsinstallationer BFS 2024:8, 8 kap.1, 3, 4§ och 6§

Boverkets föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader (BFS 2024:9):

Installationer av tappvatten BFS 2024:9, 2 kap. 33§

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ¹:

Installationer för tappvatten	BBR 6:62
Tappvatten	BBR 6:623
Utformning	BBR 6:625

¹ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning 1010815 rev 1 daterad 2024-10-28

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2018-10-10 Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

FM Mattsson AB, Östnorsvägen 95, 792 95 Mora

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förseas med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och omfattar:

Distributör*

Produktens typbeteckning

Löpande tillverkningsdatum

Typgodkännandets nummer

Boverkets inregistrerade varumärke

RISE ackrediteringsnummer

Kontrollorgan

Distributör*

Produktens typbeteckning

Löpande tillverkningsdatum

Typgodkännandets nummer

Boverkets inregistrerade varumärke

RISE ackrediteringsnummer

Kontrollorgan

*Märkning på blandare

*Märkning på blandare

Bedömningsunderlag

Rapport 1232408-C, 1250256-B och 1250256-E från RISE.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2024-11-15.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-11-14

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric