

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3934

Utstedt: 06.12.2024
Gyldig til: 01.01.2030
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Mora Lynx termostatiske kar- og dusjbatterier

er i samsvar med kravene i

› **EN 1111**



Innehaver

FM Mattsson AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produsent

FM Mattsson AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Mora Lynx termostatiske kar- og dusjbatterier.

Følgende modeller inngår:

- › Mora Lynx – art. nr. 340100 og 340100.12
- › Mora Lynx – art. nr. 341705 og 341705.12
- › Mora Lynx – art. nr. 341100 og 341100.12
- › Mora Lynx – art. nr. 341500, 341500.12, 341500.LD6 og 341500.12LD6
- › Mora Lynx – art. nr. 341900, 341900.12, 341900.LD6 og 341900.12LD6

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Forbrenningsskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningsskade.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

