

Mora INXX II, bad- och duschblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige.

Produktbeskrivning

Mora INXX II tryckbalanserade termostadblandare för dusch och bad. Blandarna finns i varianter med utlopp till dusch uppåt/nedåt eller utloppspip med inbyggd omkastare för badkars- och duschutlopp. De har anslutning c/c 150 mm eller c/c 160 mm och är försedda med typgodkända backventiler i inloppen.

Avsedd användning

Termostadblandare för dusch och bad.

Handelsnamn

Artikelnummer	Namn
270050.--	Mora INXX II bath/shower kit 150
270150.--	Mora INXX II bath/shower kit 160
272000.--	Mora INXX II bath & shower system kit 160
272005.--	Mora INXX II bath & shower system kit 150
271550.--	Mora INXX II shower kit 150
271550.--LD6	Mora INXX II shower kit 150 LEED/BREEAM
271555.--	Mora INXX II shower kit 150
271650.--	Mora INXX II shower kit 160
271650.--LD6	Mora INXX II shower kit 160 LEED/BREEAM
271850.--	Mora INXX II shower system kit 160
271950.--	Mora INXX II shower system kit 150
271955.--	Mora INXX II shower system kit 150
S600290.--	Mora INXX II shower head
S600291.--	Mora INXX II handshower
271350.--	Mora INXX II shower set

-- i artikelnumret beskriver färg.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande.

Produkterna uppfyller kraven enligt 4 kap. 12 § i plan- och byggförordningen (2024:134) och har bedömts att inte avge ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen till dricksvatten, inte främja mikrobiell tillväxt samt inte påverka vattnets färg, lukt eller smak negativt.

Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8) ¹:

Vatten- och avloppsanläggningar

BFS 2024:8, 8 kap. 1-6§

Boverkets föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader (BFS 2024:9) ¹:

Installationer av tappvatten

BFS 2024:9, 2 kap. 33§

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2020:4) ²:

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Varmvattentemperaturer för personlig hygien och hushållsändamål	6:621
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

¹ Träder i kraft den 1 juli 2025.

² Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Mora INXX II termostatblandare, Rev. 002 – 2020-07-01 MA nr. 100 76 80.

Monteringsanvisning Mora INXX II duschkit, Rev. 001 – 2020-06-24 MA nr. 100 77 63

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2018-10-10 Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

FM Mattsson AB, Östnorsvägen 95, 792 95 Mora

Typgodkännande C900189 | 2025-09-23

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

Mora
enligt handelsnamn
datum
C900189

1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 2P05221-rev1, 2P05221-B-2, 2P05221-C och 5P01669-18 från RISE.
Rapport SBF2015F0402 från Sintef, Norge.
Rapport 5-0799A/21 och 5-0184/22 från TZW
Certifikat Z-373464-23-Hy102 från Hy
Certifikat K-358153-22-Kr/st och W-354897e-22-SI/Kru2027 från Hy
Certifikat KIWA-21-DW-10119-2 2024 från KIWA

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 1111.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.
Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.
Grupp 3: oklassad.

Duschutlopp och badkarsutlopp hänförs till grupp 2

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2020-10-05.

Giltighet

Giltigt till och med 2030-09-22.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.



Stefan Coric