Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

C901689

Mora Cera T4, termostatblandare för bad och dusch

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige.

Produktbeskrivning

Mora Cera T4 tryckbalanserad termostatblandare för bad och dusch. Blandarna har anslutning 160 c/c eller 150 c/c och är försedda med typgodkända backventiler i inloppen. Blandarna finns i varianter med utlopp upp eller ned samt badkarsblandare med svängbar pipomkastare för badkars- och duschutlopp. Blandaren finns även som variant för storkök.

Avsedd användning

Termostatblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Mora Cera T4 160 c/c med utlopp ned, MA nr. 241000
Mora Cera T4 160 c/c med utlopp upp, MA nr. 241050
Mora Cera T4 150 c/c med utlopp ned, MA nr. 241100
Mora Cera T4 150 c/c med utlopp upp, MA nr. 241150
Mora Cera T4 160 c/c, MA nr. 240000
Mora Cera T4 150 c/c, MA nr. 240100
Mora Cera T4 160 c/c med utlopp upp/ned MA nr. 702365

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande.

Produkterna uppfyller kraven enligt 4 kap. 12 § i plan- och byggförordningen (2024:134) och har bedömts att inte avge ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen till dricksvatten, inte främja mikrobiell tillväxt samt inte påverka vattnets färg, lukt eller smak negativt.

Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Vatten- och avloppsinstallationer	BFS 2024:8, 8 kap. 1, 3, 4 och 6§§

Boverkets föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader (BFS 2024:9):

Installationer av tappvatten	BFS 2024:9, 2 kap. 33§

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, 501 15 Borås
+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se
Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.

Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Mora Cera termostatblandare, MA nr 100 39 71 Rev. 008-26.10. 26
Monteringsanvisning Mora Cera termostatblandare, MA nr 892021 Rev. 005-26.10. 26

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2026-04-20 Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson AB, Östnorsvägen 95, 792 95 Mora

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Innehavare	FM Mattsson
Produktens typbeteckning	*enligt handelsnamn*
Löpande tillverkningsdatum	*datum*
Typgodkännandets nummer	C901689
Boverkets inregistrerade varumärke	⊤
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 102000264-24, 102000264-31 och 3B061991 från SINTEF, Norge.
Rapport 0100115 1232408-A, 0100115 1232408-B och O100115-1384329-A från RISE
Typgodkännande 2244/89 från RISE

Kommentarer

Produkterna har bedömts uppfylla kraven i RISE certifieringsregler CR 033, daterad 2025-08-21.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i tre grupper:

Grupp 1: max 20 dB (A) Lap vid 0,3 MPa
Grupp 2: max 30 dB (A) Lap vid 0,3 MPa
Grupp 3: oklassad

Blandarnas duschutlopp samt badkarsutlopp hänförs till grupp 2.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.

Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

Giltighet

Giltigt till och med 2031-11-22.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.
Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

Stefan Coric

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.