

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 4044

Utstedt: 20.11.2025
Gyldig til: 01.12.2030
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Mora INXX II termostatiske kar- og dusjbatterier

er i samsvar med kravene i

› **EN 1111**



Innehaver

FM Mattsson AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produsent

FM Mattsson AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Mora INXX II termostatiske kar- og dusjbatterier.

Følgende modeller inngår:

- › MA 27 15 55, MA 27 15 55.12, MA 27 15 55.55, MA 27 15 55.60, MA 27 15 55.62 og MA 27 15 55.88
- › MA 27 19 55, MA 27 19 55.12, MA 27 19 55.55, MA 27 19 55.60, MA 27 19 55.62 og MA 27 19 55.88
- › MA 27 01 50, MA 27 01 50.12, MA 27 01 50.55, MA 27 01 50.60, MA 27 01 50.62 og MA 27 01 50.88
- › MA 27 20 05, MA 27 20 05.12, MA 27 20 05.55, MA 27 20 05.60, MA 27 20 05.62 og MA 27 20 05.88

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Forbrenningsskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningsskade.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

