



<sup>1</sup> Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

## Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Mora Garden II för modell 700985, märkt Rev. 009 – 21.06 MA nr 890954.  
Monteringsanvisning Mora Garden II för modell 400536 och 400537, märkt Rev. 007 – 21.06.08.  
MA nr 890865.

## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 49058 daterad 2026-05-25, Kontrollorgan: RISE


Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkring som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
FM Mattsson AB, Östnorsvägen 95, 792 95 Mora, Sverige

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning och installationsanvisning och omfattar:

Distributör	Mora
Produktens typbeteckning	Enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsdatum	datum
Typgodkännandets nummer	0027/05
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

## Bedömningsunderlag

Rapport 5P07691 och P401741 från SP  
Rapport SBF2015F0105, O6870/234 och O6870/185 från SINTEF  
Rapport 11605006-C\_3 Rev 1, 1160506-D och 1297367-C från RISE

## Kommentarer

Produkterna har bedömts uppfylla kraven i RISE certifieringsregler CR 100, daterad 2023-12-29.

Vattenutkastarna har testats i enlighet med tillämpliga delar av EN 200, EN 15096, NKB 9 och NKB 13. Utmattningstest är utfört enligt SS-EN 200 punkt 12.1 med 200 000 cykler.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2021-06-17, med giltighetstid t.o.m. 2026-06-16.

## Giltighet

Giltigt till och med 2031-05-28.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric