

Damixa Slate och Mora NYXX Miniprofi, ettgrepps köksblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group Danmark ApS

Østbirkvej 2, 5240 Odense NØ, Danmark.

Organisationsnummer: 56416218.

Tel: +45 63102210, fax: +45 63102209.

E-post: danmark@fmm-mora.com hemsida: www.damixa.com

Produktbeskrivning

Damixa Slate och Mora NYXX Miniprofi ettgreppsblandare för kök med flexibel utloppspip. Damixa Slate finns med eller utan anslutningssockel. Blandarna finns i utförande med eller utan anslutning för diskmaskin. Blandarna har omställbar flödesbegränsning och temperaturspär. Blandare med sockel levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med G 3/8" eller Ø 10 mm rörände.

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Ettgrepps köksblandare,

Damixa Slate utan sockel, Damixa nr. 651127400.

Damixa Slate med anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 651287400.

Damixa Slate med anslutning G 3/8", Damixa nr. 651287438.

Damixa Slate med diskmaskinsanslutning och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 651587400.

Damixa Slate med diskmaskinsanslutning och anslutning G 3/8", Damixa nr. 651587438.

Mora NYXX Miniprofi med diskmaskinsanslutning och anslutning Ø 10 mm, MA nr. 762200.0011.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
samt allmänt råd

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

*Blandarna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Bestämmelserna i avsnitt 6:641 "installationer för spillvatten" 3:e stycket i Boverkets Byggregler (BBR) ska alltid beaktas i samband med installation.

Typgodkännande SC0783-17 | 2017-08-22

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se



Internt Nr.: 7P03302



Sida 1 (3)

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning Damixa, version 12.14 – 200774.00.

Skötselanvisning Damixa, version 12.06 - 12676.00.

Installations- och skötselanvisning Mora NYXX Miniprofi, Rev. 002 – 16.04. MA nr. 20168.00.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-17-0103. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

FM Mattsson Mora Group Danmark ApS Odense.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik försees med märkning.

Märkningen utgörs av text på produkt och förpackning och omfattar:

Distributör*
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Produkts typbeteckning
Löpande tillverkningsår och månad*
Kontrollorgan

Damixa
✚
RISE Certifiering 1002
SC0783-17
enligt handelsnamn
åå.mm
RISE

*märkning på blandare

Bedömningsunderlag

Rapport VTT-S-00142-15 från VTT, Finland.

Rapport SBF2016F0028 från Sintef, Norge.

Rapport 392-2015-00397401-03 från Eurofins, Danmark.

Rapport 57214216-1 från LGA, Tyskland.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Test enligt NKB 4 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat < 80µg.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-08-21.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggsäkerhetsförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman