

Mora INXX II, ettgrepps tvättställsblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Produktbeskrivning

Mora INXX II ettgreppsblandare för tvättställ. Tvättställsblandarna finns i utförande med blandarhus i olika höjder samt med böjd eller rak pip. Blandarna har temperaturspär och levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med löpmutter 3/8"

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Mora INXX II Small tvättställsblandare Soft, MA nr. 273001.--CA
Mora INXX II Small tvättställsblandare Soft, MA nr. 273001.--LD3*
Mora INXX II Small tvättställsblandare Sharp, MA nr. 273003.--CA
Mora INXX II Small tvättställsblandare Sharp, MA nr. 273003.--LD3*
Mora INXX II Medium tvättställsblandare Soft, MA nr. 273011.--CA
Mora INXX II Medium tvättställsblandare Sharp, MA nr. 273013.--CA
Mora INXX II High tvättställsblandare Soft, MA nr. 273021.--CA
Mora INXX II High tvättställsblandare Sharp, MA nr. 273023.--CA

Position 7 och 8 (--) i artikelnumret beskriver färg.

* blandaren har ett flöde på 3,1 l/min vid 3 bars tryck och är avsedd för installationer där det låga flödet beaktas, t.ex. i offentlig miljö och vid installationer i miljö- och energi certifierade byggnader.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande.

Produkterna uppfyller kraven enligt 4 kap. 12 § i plan- och byggförordningen (2024:134) och har bedömts att inte avge ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen till dricksvatten, inte främja mikrobiell tillväxt samt inte påverka vattnets färg, lukt eller smak negativt.

Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Vatten- och avloppsinstallationer

BFS 2024:8, 8 kap. 1, 3, 4§ och 6§

Boverkets föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader (BFS 2024:9):

Installationer av tappvatten

BFS 2024:9, 2 kap. 33§

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ¹:

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd

Varmvattentemperaturer för

6.621

personlig hygien och hushållsändamål

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

¹ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning_1007679_Rev008_2025-09-19

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Tillverkningsställe med fabrikskod 30640

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör

Mora

Produktens typbeteckning

enligt handelsnamn

Löpande tillverkningsdatum

datum

Typgodkännandets nummer

C900207

Boverkets inregistrerade varumärke

†

RISE ackrediteringsnummer

1002

Kontrollorgan

RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 2P05221-rev1, 2P05221-B, 1160506-C-3 rev1, 1294977 och 1331740-A rev2 från RISE

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Utlopp för tvättställsblandare hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2021-04-14.

Giltighet

Giltigt till och med 2030-10-06.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric