

Mora INXX II, ettgrepps kökssblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Produktbeskrivning

Mora INXX II ettgreppsblandare för kök. Blandarna har hög pip och finns i utförande med och utan diskmaskinsavstängning. Utloppspipens svängbarhet är inställbar för 60°, 85°, 110° eller 360. Blandare 'miniprofi' har utloppsslang som är försedd med munstycke med möjlighet till olika strålbilder, koncentrerad stråle eller dusch. Blandarna har temperaturspär och levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med löpmutter 3/8".

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Mora INXX II köksblandare U-pip, MA nr. 272051.--CA
Mora INXX II köksblandare U-pip, MA nr. 272051.--LD3*
Mora INXX II köksblandare med diskmaskinsavstängning U-pip, MA nr. 272071.--CA
Mora INXX II köksblandare med diskmaskinsavstängning U-pip, MA nr. 272071.--LD3*
Mora INXX II köksblandare C-pip, MA nr. 272101.--CA
Mora INXX II köksblandare C-pip, MA nr. 272101.--LD3*
Mora INXX II köksblandare med diskmaskinsavstängning C-pip, MA nr. 272151.--CA
Mora INXX II köksblandare med diskmaskinsavstängning C-pip, MA nr. 272151.--LD3*
Mora INXX II miniprofi köksblandare, MA nr. 272081.--CA
Mora INXX II miniprofi köksblandare med diskmaskinsavstängning, MA nr. 272091.--CA

Position 7 och 8 (--) i artikelnumret beskriver färg.

* blandaren har ett flöde på 3,7 l/min vid 3 bars tryck och är avsedd för installationer där det låga flödet beaktas, t.ex. i offentlig miljö och vid installationer i miljö- och energi certifierade byggnader.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande.

Produkterna uppfyller kraven enligt 4 kap. 12 § i plan- och byggförordningen (2024:134) och har bedömts att inte avge ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen till dricksvatten, inte främja mikrobiell tillväxt samt inte påverka vattnets färg, lukt eller smak negativt.

Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Typgodkännande C900188 | utgåva 2 | 2025-10-07

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1317332

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.



Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Vatten- och avloppsinstallationer
4§ och 6§

BFS 2024:8, 8 kap. 1, 3,

Boverkets föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader (BFS 2024:9):

Installationer av tappvatten

BFS 2024:9, 2 kap. 33§

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ¹:

Installationer för tappvatten 6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt
allmänt råd

Varmvattentemperaturer för 6:621

personlig hygien och hushållsändamål

Tappvatten 6:623, 1:a meningen

Utformning 6:625, 1:a och 4:e stycket

¹ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter
BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning_1007679_Rev008_2025-09-19

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Tillverkningsställe med fabrikskod 30639

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör

Produktens typbeteckning

Löpande tillverkningsdatum

Typgodkännandets nummer

Boverkets inregistrerade varumärke

RISE ackrediteringsnummer

Kontrollorgan

Mora

enligt

handelsnamn

datum

C900188

†

1002

RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 2P05221-rev1, 2P05221-B, 1294977, 1232408-C och 1331740-A rev2 från

Typgodkännande C900188 | utgåva 2 | 2025-10-07

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

RISE.

Certifikat K-351648-21-Kr/st och K-343835e-21-SI/to från Hy

Certifikat KIWA-21-DW-10043-1, KIWA-21-DW-10044-4 och KIWA-21-DW-10041-2
från KIWA

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Utlopp för köksblandare hänförs till grupp 2.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av
produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat
2020-10-05

Giltighet

Giltigt till och med 2030-10-06.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd
användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt
Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric