

Mora elektronisk disk/tvättmaskinsavstängning

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Produktbeskrivning

Mora elektronisk disk/tvättmaskinsavstängning med touch knapp för montering i bänkskiva. Efter aktivering på knappen öppnas anslutningsventil i 3 eller 12 timmar. Ventilens in och utlopp har utvändig rörgånga DN 20 (3/4"). Avstängningsventilerna levereras med rördel för att anpassa inloppsanslutning till 10 mm rörände

Avsedd användning

Elektronisk avstängningsventil för disk/ tvättmaskin för anslutning till kallt tappvatten.

Handelsnamn

Mora elektronisk diskmaskinsavstängning, art. nr 242200.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Drift- och monteringsanvisning Mora Elektronisk Diskmaskinsavstängning Rev. 005-20.05.06 Ma nr. 1005734.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkras som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

FM Mattsson AB, Östnorsvägen 95, 792 95 Mora, Sverige

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

Mora
enligt handelsnamn
datum
C900075

1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 3D058058 från Sintef
Rapport 185712-A, 0022089, 185712-AA samt 1232408-A från RISE

Kommentarer

Ventilerna har godkänts i enlighet med relevanta delar av SS-EN 15091.
Elektroniska komponenter är CE märkta

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2020-05-25

Giltighet

Giltigt till och med 2030-05-20.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric